



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

460038, пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, телефон: (3532) 44-50-23, факс: (3532) 44-50-23  
E-mail: [nup\\_or@priuralnadzor.ru](mailto:nup_or@priuralnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Оренбург  
(место составления акта)

“ 27 ” сентября 20 18 г.  
(дата составления акта)  
16-00 часов  
(время составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-5376 - 492  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления № 5376-рп от 06.09 2018 в период с 21.09.2018 г. по 27.09.2018 г. (продолжительность проверки 5 рабочих дней) должностным лицом Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

1. Прокофьевым Игорем - главным государственным инспектором отдела Валентиновичем государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

**в присутствии:**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Мещковой Любви<br>Анатольевны  | - заместителя заведующего по административно- хозяйственной работе МБДОУ № 169, телефон 89226279988 |
| 2. Бакунова Андрея<br>Михайловича | - инженера-электрика МБДОУ № 169, телефон 89226272832   |

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 169» (МБДОУ № 169), ОГРН 1025601717173, ИНН 5611026347; юридический адрес: 460050 Оренбургская обл., город Оренбург, ул. Новая, 10/5, фактический адрес: 460050 Оренбургская обл., город Оренбург, ул. Новая, 10/5; телефон 43-14-15, [sad169orenburg@mail.ru](mailto:sad169orenburg@mail.ru) директор МБДОУ № 169 Дребизова Тамара Ивановна

По результатам проверки составлен **Акт проверки № 34-5377-747** от 27.09.2018г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г, Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 250 от 28 июня 2016г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании выше изложенного юридическому лицу **Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 169»** предписывается устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Для выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок на время длительного отсутствия ответственного за электрохозяйство не назначен его заместитель (приказ № 1/3 от 11.01.2018 в части назначения заместителем ответственного за электрохозяйство заместителя заведующего по АХР Мешкову Л.А. является не правомерным, т.к. Мешкова Л.А. не прошла проверку знаний на 4 группу по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора)	п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Министерством энергетики РФ № 6 от 13.01.2003 (далее ПТЭЭП)	01.02.2019
2.	Не организована эксплуатация электроустановок МБДОУ № 169 подготовленным электротехническим персоналом (собственным персоналом или по договору со специализированной организацией)	п. 1.2.1, 1.4.1 ПТЭЭП	01.02.2019
3.	Разрешение на работы, выполняемые командированным персоналом (ООО «Альфа - АВАРИЙКА», ООО «Общепит-сервис») не оформлены в соответствии с требованиями Правил	п. 46.2, 46.3, 46.4, 46.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Министерством труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 (далее ПОТ ЭЭ)	01.02.2019
4.	Не составлен Перечень средств защиты, с указанием мест хранения. Отсутствует переносное заземление	п. 1.4 ПОТ ЭЭ, п.1.2.3, Прил.8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	01.02.2019
5.	Электрощитовая – не выполнено повторное заземление PEN-проводников питающих линий на вводе детского сада.	п. 2.7.2 ПТЭЭП п. 7.1.87, 7.1.88 Правил устройства электроустановок, 7изд (далее ПУЭ, 7 изд.)	01.02.2019
6.	Электрощитовая щитовая – во ВРУ 0,4кВ сечение заземляющего проводника к ГЗШ (шине РЕ) не соответствует требованиям правил	п. 2.7.6 ПТЭЭП п. 1.7.117 ПУЭ, 7 изд.	01.02.2019
7.	Щитовая – не выполнено присоединение сторонних проводящих частей (часть металлических столов, стеллажей) к системе уравнивания потенциалов	п. 2.7.2 ПТЭЭП п. 1.7.83 ПУЭ, 7 изд.	01.02.2019



8.	В щитах ЩО № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, ЩО вент. камеры демонтированы защитные панели, предусмотренные конструкцией щитов (двери щитов не закрыты на замок)	п. 2.2.4 ПТЭЭП	01.02.2019
9.	Со светильников демонтированы защитные стекла, предусмотренные конструкцией (подвал)	п. 2.12.7 ПТЭЭП	01.02.2019

Информацию об исполнении предписания в установленные для этого сроки в письменном виде направить в Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному по адресу: Дзержинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора



Прокофьев И.В.

С предписанием ознакомлен, 1 экземпляр предписания получил:

Заведующий МБДОУ № 169



Дребизова Т.И.

«27» сентября 2018 г.